



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.18.2021

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W DZIAŁOSZYNI**

Pajęczno, dnia 15.01.2021r.

wpł.
dnia 2021 -01- 28

Burmistrz

Miasta i Gminy Działoszyn

L.dz. 2.255 zał. p. Siomka
otrzymał do zał. D. Wesoła
podpis dekredującego D. Wesoła

ul. Piłsudskiego 21

98-355 Działoszyn

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 18/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Działoszyn do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 15.01.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/N/133P/20 z dnia 28.12.2020r. z badania próbki wody pobranej do badania przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie w dniu 15.12.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Działoszyn – Zakład Cukierniczy Szewczyk ul. Piłsudskiego, 98-355 Działoszyn.

W ramach kontroli urzędowej nad jakością wody pobrano w dniu 15.12.2020r. próbkę wody z wodociągu Działoszyn do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: obecność i liczbę bakterii *Escherichia coli*, obecność i liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Działoszyn spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI

D. Wesoła
Drota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.19.2021

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W DZIAŁOSZYNI

Pajęczno, dnia 15.01.2021r.

wpt. 2021 -01- 28
dnia

Burmistrz

Miasta i Gminy Działoszyn

L.dz. 2066 zał. p. Skowron
otrzymał do zał. D. ...
podpis dekretnujący

ul. Piłsudskiego 21

98-355 Działoszyn

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 19/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Szczyty do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 15.01.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/N/134P/20 z dnia 28.12.2020r., z badania próbki wody pobranej do badania przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie w dniu 15.12.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Szczyty – Market DINO, ul. Wieluńska, 98-355 Szczyty.

W ramach kontroli urzędowej nad jakością wody pobrano w dniu 15.12.2020r. próbkę wody z wodociągu Szczyty do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: obecność i liczbę bakterii *Escherichia coli*, obecność i liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Szczyty spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Barbara Brzozowska
Barbara Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszyźnie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.20.2021

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W DZIAŁOSZYNI

Pajęczno, dnia 21.01.2021r.

wpł.
dnia 2021 -01- 28

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn

L.dz. 2166 zał. 1
otrzymał do zał. J. Kowalski
podpis dekretnującego D. Włoch

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 20/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Działoszyn do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2021r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdania Nr NL/0029/2021 z dnia 14.01.2021r., oraz Nr NL/0030/2021 z dnia 14.01.2021r., z badań próbek wody pobranych do badań w dniu 11.01.2021r. z punktów monitoringowych wodociągu Działoszyn:

1. Hydrofornia Działoszyn;
2. Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszyńcu.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 11.01.2021r. próbki wody z wodociągu Działoszyn do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 229). W zakresie mikrobiologii oznaczono: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, Enterokoki, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Działoszyn spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNO

D. Włoch
Dorota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszyńcu, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W DZIAŁOSZYNI**

PPIS.HK.411.5.21.2021

wpł.
dnia 2021 -01- 28

Pajęczno, dnia 21.01.2021r.

L.dz. 206.6 zał. 1
otrzymał do zał. 1
podpis dekretnującego O. Mikołaj

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 21/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

stwierdza

przydatność wody wodociągu Niżankowice do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2021r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie Nr NL/0028/2021 z dnia 14.01.2021r., z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 11.01.2021r. z punktu monitoringowego wodociągu Niżankowice: hydrofornia.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 11.01.2021r., próbkę wody z wodociągu Niżankowice do badania w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 229). W zakresie mikrobiologii oznaczono: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, Enterokoki, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Niżankowice spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI

Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.22.2021

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W DZIAŁOSZYNI**

Pajęczno, dnia 21.01.2021r.

wpł.
dnia

2021 -01- 28

Burmistrz

Miasta i Gminy Działoszyn

L.dz. 2021.01.28 zał.
otrzymał do zał.
podpis dekretnującego
**ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 22/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

stwierdza

przydatność wody wodociągu Szczyty do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2021r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie Nr NL/0027/2021 z dnia 14.01.2021r., z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 11.01.2021r. z punktu monitoringowego wodociągu Szczyty: hydrofornia.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 11.01.2021r., próbkę wody z wodociągu Szczyty do badania w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 229). W zakresie mikrobiologii oznaczono: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, Enterokoki, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Szczyty spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Brzożowska
Dorota Brzożowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszyźnie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn