

Zapytanie ofertowe nr 4a/OCZ/ZWIK/2020

Działoszyn, dnia 03.04.2020r.

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie

ul. Piłsudskiego 21

98-355 Działoszyn

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowego remontu sterowania prasy osadów na miejskiej oczyszczalni ścieków w Działoszynie

zakres obejmujący zamówienie:

1. dostarczenie i wykonanie dokumentacji układu sterowania
2. uruchomienie i przetestowanie układu
3. dostarczenie i montaż sterownika PLC
4. dostarczenie i montaż falownika VFD
5. wymiana okablowania prasy
6. wykonanie niezbędnych prac wynikających z wizji lokalnej ustalone z zamawiającym

Prosimy również o osobną wycenę komputera z oprogramowaniem SCADA , będzie to opcjonalny punkt zamówienia wynikający z kosztów urządzenia z oprogramowaniem

Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy wykonać wizję lokalną na obiekcie miejskiej oczyszczalni ścieków w Działoszynie w celu ustalenia dokładnego zakresu prac.

Oferta powinna zawierać:

cenę netto

okres gwarancyjny/serwisowy

Termin składania ofert do dnia 07.04.2020r. do godziny 10.00

Oferty przesłać należy na adres mail: zwik.dzialoszyn@wp.pl lub na adres pocztowy Zakładu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie Adres: ul. Piłsudskiego 21; 98-355 Działoszyn

Osoba do kontaktu: Michał Słomski 43 84 37 480, biuro czynne od pon. do pt. w godz. 7,00-15,00

Niniejsze zamówienie jest zapytaniem ofertowym, ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie. O udziale zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszych Warunkach Zamówienia.