

## **Zapytanie ofertowe nr 1/OCZ/ZWIK/2020** **Działoszyn, dnia 13.01.2020r.**

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie  
ul. Piłsudskiego 21  
98-355 Działoszyn  
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie „pod klucz” remontu automatyki i sterowania prasy osadów na miejskiej oczyszczalni ścieków w Działoszynie  
zakres obejmujący zamówienie:

1. wykonanie i dostarczenie dokumentacji układu sterowania
2. uruchomienie i przetestowanie układu
3. oprogramowanie sterownika do pracy z istniejącymi czujnikami
4. wymiana istniejącej szafy sterowniczej na nową
5. dostarczenie sterownika PLC wraz z układem zasilania i modułami
6. zapewnienie podglądu i zdalnej kontroli parametrów pracy z pomieszczenia sterowni oczyszczalni

Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy wykonać wizję lokalną na obiekcie miejskiej oczyszczalni ścieków w Działoszynie w celu ustalenia dokładnego zakresu prac. Oferta powinna zawierać:

cenę netto

okres gwarancyjny/serwisowy

Termin składania ofert do dnia 21.01.2020r. do godziny 12.00

Oferty przesłać należy na adres mail: [zwik.dzialoszyn@wp.pl](mailto:zwik.dzialoszyn@wp.pl) na adres pocztowy

Zakładu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie Adres: ul. Piłsudskiego 21;  
98-355 Działoszyn

Osoba do kontaktu: Michał Słomski 43 84 37 480, biuro czynne od pon. do pt. w godz.  
7,00-15,00

Niniejsze zamówienie jest zapytaniem ofertowym, ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie. O udziale zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszych Warunkach Zamówienia.